

Instruktionsmanual

1. Mærkning

| |
|---|
| Induktiv sensor NBN40-L2-E2-V1-3G-3D |
| ATEX mærkning ⓂII 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc ⓂII 3D Ex tc IIC T80°C Dc |
| IECEx mærkning Ex ec IIC T6...T1 Gc Ex tc IIC T80°C Dc |

| |
|--|
| Pepperl+Fuchs Group Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany |
| Internet: www.pepperl-fuchs.com |

Certifikatet kan indeholde flere Ex-mærkninger. Afhængigt af den respektive enhed er de Ex-mærkninger, der er angivet i certifikatet, muligvis kun delvist gyldige. Du finder de Ex-mærkninger, der gælder for enheden, på det respektive typeskilt eller i dette dokument.

2. Gyldighed

Specifikke processer og instruktioner i denne instruktionsmanual kræver, at der tages særlige forbehold for at garantere sikkerheden for driftspersonalet.

3. Målgruppe, personale

Ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift, vedligeholdelse og afmontering påhviler fabriksoperatøren.

Personalet skal være korrekt uddannet og kvalificeret for at kunne udføre montering, installation, idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og afmontering af enheden. Det uddannede og kvalificerede personale skal have læst og forstået instruktionsmanualen.

4. Reference til yderligere dokumentation

Overhold love, standarder og direktiver, der er gældende for den tiltænkte brug og driftsstedet. Overhold direktiv 1999/92/EC vedrørende farlige områder.

De tilhørende datablade, manualer, overensstemmelseserklæringer, EU-typeafprøvningscertifikater, certifikater og kontroltegninger (hvis relevant) (se datablad) er en integreret del af dette dokument. Disse oplysninger kan findes under www.pepperl-fuchs.com.

For specifikke enhedsoplysninger skal du scanne QR-koden på enheden eller indtaste serienummeret i feltet til serienummersøgning på www.pepperl-fuchs.com.

Pga. kontinuerlige revideringer er dokumentationen underlagt permanent ændring. Vær opmærksom på, at den senest opdaterede udgave findes under www.pepperl-fuchs.com.

5. Korrekt anvendelse

Enheden er kun godkendt til passende og tiltænkt brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner vil ugyldiggøre garantien og fritage producenten for ethvert ansvar.

Tekniske data, som er angivet i databladet, kan være delvist begrænset af de oplysninger, som gives i denne instruktionsmanual.

Brug kun enheden inden for de foreskrevne omgivelses- og arbejdsbetingelser.

Enheden er et elektrisk apparatur til farlige områder.

Certifikatet gælder kun for brug af apparaturet under atmosfæriske betingelser.

Hvis du bruger enheden uden for atmosfæriske forhold, skal du tage højde for, at de tilladte sikkerhedsparametre skal reduceres.

Enheden kan anvendes i farlige områder med gasser, dampe og tåger.

Enheden kan anvendes i farlige områder med brændbart støv.

6. Forkert anvendelse

Beskyttelse af personalet og fabrikken er ikke sikret, hvis enheden ikke anvendes i overensstemmelse med den tiltænkte brug.

7. Montering og installation

Følg installationsanvisningerne i henhold til IEC/EN 60079-14.

Sikkerhedsrelevante markeringer findes på enhedens navneskilt eller det medfølgende navneskilt.

Fastgør det medfølgende navneskilt i umiddelbar nærhed af enheden. Fastgør navneskiltet således, at det er letlæseligt og uudsletteligt. Tag højde for omgivelsesbetingelserne.

Monter ikke en beskadiget eller tilmudset enhed.

Monter enheden, så den overholder den foreskrevne grad af beskyttelse iht. IEC/EN 60529.

Hvis enheden anvendes under omgivelsesbetingelser, der er udsat for ugunstige forhold, skal enheden beskyttes tilsvarende.

Advarselmærkningerne må ikke fjernes.

Undgå tilmudsning af indersiden af enheden, når stikket frakobles.

7.1. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

Enheden er designet til brug i et miljø med forureningsgrad 3 i henhold til IEC/EN 60664-1.

Når der vælges materialer til tilbehør, skal der tages højde for, at temperaturen i huset kan stige op til 70 °C.

Tilvejebring en overspændingsbeskyttelse. Det skal sikres, at spidsværdien for overspændingsbeskyttelsen ikke overstiger 140 % af 85 V.

7.2. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

Slut ikke enheden til et netkredslob.

Enheden er designet til brug i et miljø med forureningsgrad 3 i henhold til IEC/EN 60664-1.

Når der vælges materialer til tilbehør, skal der tages højde for, at temperaturen i huset kan stige op til 70 °C.

Den maksimale overfladetemperatur på enheden blev fastlagt uden et støvlag på apparaturet.

7.3. Specifikke betingelser for brug

Monter enheden, så den overholder den foreskrevne grad af beskyttelse iht. IEC/EN 60529.

7.3.1. Krav i forbindelse med elektrostatik

Oplysninger om elektrostatiske farer kan findes i den tekniske specifikation IEC/TS 60079-32-1.

Monter ikke det medfølgende navneskilt i områder, der kan være elektrisk ladet.

Du kan reducere elektrostatiske risici ved at minimere dannelsen af statisk elektricitet. For eksempel har du følgende muligheder for at minimere dannelsen af statisk elektricitet:

- Kontrol af omgivelsernes luftfugtighed.
 - Beskyttelse af enheden mod direkte luftstrømme.
 - Sikre en kontinuerlig afladning af elektrostatisk elektricitet.
- Undgå utilsigteligt høj elektrostatisk ladning af husets metalkomponenter på enheden.

Medtag husets metalkomponenter i den ækvipotentielle forbindelse.

Undgå utilsigteligt høj elektrostatisk ladning af metalstikforbindelseskomponenter.

Medtag metalstikforbindelseskomponenter i den ækvipotentielle forbindelse.

7.3.1.1. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

Anvendelse i gasgruppe IIC:

Undgå elektrostatisk ladning, som kan medføre elektrostatisk afladning under installation, drift eller vedligeholdelse af enheden.

7.3.1.2. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

Undgå elektrostatisk ladning, som kan medføre elektrostatisk afladning under installation, drift eller vedligeholdelse af enheden.

7.3.2. Krav til mekanik

7.3.2.1. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

Monter enheden på en sådan måde, at enheden er beskyttet mod mekanisk risiko.

Tilslut eller frakobl den elektriske forbindelse i strømfødt tilstand.

7.3.2.2. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

Monter enheden på en sådan måde, at enheden er beskyttet mod mekanisk risiko.

Tilslut eller frakobl den elektriske forbindelse i strømfødt tilstand.

7.3.3. Krav vedrørende ultraviolet stråling

7.3.3.1. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

Monter enheden på en sådan måde, at den er beskyttet mod ultraviolet stråling.

Monter kablerne og forbindelseslinjerne på en sådan måde, at de er beskyttet mod ultraviolet stråling.

7.3.3.2. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

Monter enheden på en sådan måde, at den er beskyttet mod ultraviolet stråling.

Monter kablerne og forbindelseslinjerne på en sådan måde, at de er beskyttet mod ultraviolet stråling.

7.3.4. Krav til stikforbindelser

7.3.4.1. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

Tilslut enheden i overensstemmelse med kravene i IEC/EN 60079-14.

Sørg for, at enheden yder og opretholder en grad af beskyttelse på mindst IP54 i henhold til IEC/EN 60079-0.

Sørg for, at graden af beskyttelse overholdes af stikforbindelserne.

Brug kun stikforbindelser, der er korrekt certificerede til anvendelsen.

Overhold love, standarder og direktiver, der er gældende for den tiltænkte brug og driftsstedet.

Vær opmærksom på samspillet mellem de tilsvarende dele, se datablad.

Brug f.eks. 12FC4000-SK-ATEX-stikket fra HTP S.r.l.

7.3.4.2. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

Tilslut enheden i overensstemmelse med kravene i IEC/EN 60079-14.

Sørg for, at enheden yder og opretholder en grad af beskyttelse på mindst IP64 i henhold til IEC/EN 60079-0.

Sørg for, at graden af beskyttelse overholdes af stikforbindelserne.

Brug kun stikforbindelser, der er korrekt certificerede til anvendelsen.

Overhold love, standarder og direktiver, der er gældende for den tiltænkte brug og driftsstedet.

Vær opmærksom på samspillet mellem de tilsvarende dele, se datablad.

Brug f.eks. 12FC4000-SK-ATEX-stikket fra HTP S.r.l.

8. Drift, vedligeholdelse, reparation

Vær opmærksom på de specifikke betingelser for brug.

Sikkerhedsrelevante markeringer findes på enhedens navneskilt eller det medfølgende navneskilt.

Brug ikke en beskadiget eller tilsmudset enhed.

Enheden må ikke repareres, ændres eller manipuleres.

Det er kun tilladt at foretage ændringer, hvis det er godkendt i denne instruktionsmanual og i den enhedsrelaterede dokumentation.

Hvis der er en defekt, skal enheden altid udskiftes med en original enhed.

Advarselmærkningerne må ikke fjernes.

Undgå tilsmudsning af indersiden af enheden, når stikket frakobles.

8.1. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

Overskrid ikke den maksimalt tilladte driftsspænding U_{Bmax} . Tolerancer tillades ikke.

Overskrid ikke den maksimalt tilladte udgangsstrøm. Undgå kortslutninger.

8.2. Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

Overskrid ikke den maksimalt tilladte driftsspænding U_{Bmax} . Tolerancer tillades ikke.

Overskrid ikke den maksimalt tilladte udgangsstrøm. Undgå kortslutninger.

9. Levering, transport, bortskaffelse

Kontroller emballagen og indholdet for beskadigelser.

Kontroller, om alle dele er modtaget, og om delene stemmer overens med det, der er bestilt.

Behold den originale emballage. Opbevar og transporter altid enheden i den originale emballage.

Opbevar enheden i et rent og tørt område. Tag højde for de tilladte omgivelsesbetingelser, se datablad.

Bortskaffelse af enheden, de indbyggede komponenter, emballagen og eventuelle indeholdte batterier skal finde sted i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer for det pågældende land.

10. Nationale Ex-godkendelser

| | |
|-------------|--|
| CCC-EX "e": | 2024322315005948 Ex ec IIC T6...T1 Gc |
|-------------|--|

| | |
|-------------|---|
| CCC-EX "t": | 2024322315005983 Ex tc IIIC T80°C Dc |
|-------------|---|

| | |
|----------------|---------------|
| INMETRO-EX "e" | TÜV 22.0563 X |
|----------------|---------------|

| | |
|----------------|--------------|
| INMETRO-EX "t" | TÜV 23.0987X |
|----------------|--------------|

| | |
|-----------|--------------------|
| UKEx "e": | TÜV 20 ATEX 8525 X |
|-----------|--------------------|

| | |
|-----------|--------------------|
| UKEx "t": | TÜV 20 ATEX 8526 X |
|-----------|--------------------|

11. Sikkerhedsrelevante tekniske data

11.1. Udstyrsbeskyttelsesniveau Gc (ec)

| | |
|------------------|---|
| Beskyttelsestype | Beskyttelse med øget sikkerhed "ec" |
| CE mærkning | CE |
| Certifikater | |
| ATEX certifikat | TÜV 20 ATEX 8525 X |
| ATEX mærkning | ⓂII 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc |
| ATEX standarder | EN IEC 60079-0:2018-07, EN 60079-7:2015-12, EN IEC 60079-7/A1:2018-01 |
| IECEx certifikat | IECEx TUR 21.0019X |

| | |
|---|---|
| IECEx mærkning | Ex ec IIC T6...T1 Gc |
| IECEx standarder | IEC 60079-0:2017-12, IEC 60079-7 Edition 5.1:2017-08 |
| Minimum indtrængningsbeskyttelse | IP 54 i henhold til IEC/EN 60529 |
| Min. tilladt omgivende temperatur i °C | Ta min: -25 °C |
| Maks. tilladt omgivende temperatur i °C | Overhold også den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur, som er angivet i de overordnede tekniske data. Hold dig til den laveste af de to værdier. Maks. driftsspænding U_{Bmax} Maks. belastningsstrøm I_{Lmax} Min. seriemodstand R_V Maks. analog udgangsspænding U_{Amax} Maks. analog udgangsstrøm I_{Amax} ved $U_{Bmax} = 30$ V, $I_{Lmax} = 200$ mA: 51 °C ved $U_{Bmax} = 30$ V, $I_{Lmax} = 100$ mA: 54 °C ved $U_{Bmax} = 30$ V, $I_{Lmax} = 30$ mA: 55 °C |

11.2. Udstyrsbeskyttelsesniveau Dc

| | |
|---|---|
| Beskyttelsestype | Kabinetbeskyttelse "tc" |
| CE mærkning | CE |
| Certifikater | |
| ATEX certifikat | TÜV 20 ATEX 8526 X |
| ATEX mærkning | ⓂII 3D Ex tc IIIC T80°C Dc |
| ATEX standarder | EN IEC 60079-0:2018-07, EN 60079-31:2014-07, IEC 60079-31:2022-01 |
| IECEx certifikat | IECEx TUR 21.0020X |
| IECEx mærkning | Ex tc IIIC T80°C Dc |
| IECEx standarder | IEC 60079-0:2017-12, IEC 60079-31:2022-01 |
| Minimum indtrængningsbeskyttelse | IP 6x i henhold til IEC/EN 60529 |
| Min. tilladt omgivende temperatur i °C | Ta min: -25 °C |
| Maks. tilladt omgivende temperatur i °C | Overhold også den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur, som er angivet i de overordnede tekniske data. Hold dig til den laveste af de to værdier. Maks. driftsspænding U_{Bmax} Maks. belastningsstrøm I_{Lmax} Min. seriemodstand R_V Maks. analog udgangsspænding U_{Amax} Maks. analog udgangsstrøm I_{Amax} ved $U_{Bmax} = 30$ V, $I_{Lmax} = 200$ mA: 51 °C ved $U_{Bmax} = 30$ V, $I_{Lmax} = 100$ mA: 54 °C ved $U_{Bmax} = 30$ V, $I_{Lmax} = 30$ mA: 55 °C |