

Kullanım Kılavuzu

1. İşaretleme

Solenoid Sürücü KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1, KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP, KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1, KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP
ATEX sertifikası: UL 23 ATEX 3027 X ATEX işareti: Ⓜ II (1)G [Ex ia Ga] IIC Ⓜ II (1)D [Ex ia Da] IIIC Ⓜ I (M1) [Ex ia Ma] I ATEX sertifikası: UL 23 ATEX 3065 X ATEX işareti: Ⓜ II 3G Ex ec IIC T4 Gc
IECEX sertifikası: IECEX ULD 23.0016X IECEX işareti: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc
Kuzey Amerika Sertifikaları: E106378 (UL) Class I, Division 2, Groups A-D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC T4 Aşağıdakiler için kendinden korumalı devrelere sahip ilgili aygıtlar: Class I, Division 1, Groups A-D; Class II Division 1, Groups E-G; Class III [AEx ia Ga] IIC, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC X, [Ex ia Da] IIIC X
Pepperl+Fuchs Group Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Almanya İnternet: www.pepperl-fuchs.com

2. Hedef Kitle, Personel

Planlama, montaj, devreye alma, çalıştırma, bakım ve demonte etme işlemlerinin sorumluluğu tesis operatörüne aittir. Cihazın montajı, kurulumu, devreye alınması, işletimi, bakımı ve demontajı işlemleri için personel uygun eğitimi almış ve kalifiye olmalıdır. Eğitimli ve kalifiye personel, kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır. Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzu hakkında bilgi sahibi olun. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

3. Diğer Belgelere Referans

Kullanım amacı ve faaliyet yeri ile ilgili yürürlükteki direktiflere, standartlara ve ulusal yasalara uyun. Madencilik uygulamalarında faaliyet yeri ile ilgili yürürlükteki direktiflere, standartlara ve ulusal yasalara uyun. Varsa ilgili veri sayfaları, kılavuzlar, uygunluk beyanları, AB tip inceleme sertifikaları, sertifikalar ve kontrol çizimleri bu belgeyi tamamlar. Bu bilgileri www.pepperl-fuchs.com adresinde bulabilirsiniz. Yapım yılı gibi belirli cihaz bilgileri için cihazdaki QR kodunu tarayın. Alternatif olarak, seri numarasını www.pepperl-fuchs.com adresindeki seri numarası arama alanına girin.

4. Kullanım Amacı

Cihaz yalnızca uygun ve amaçlanan kullanım için onaylanmıştır. Bu talimatların göz ardı edilmesi herhangi bir garantiyi geçersiz kılar ve üreticiyi herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmekten muaf tutar. Cihazı yalnızca endüstriyel yerlerde kullanın. Cihaz, 20 mA ve 10 V standart sinyaller gibi sinyallerin galvanik izolasyonu için veya alternatif olarak sinyalleri uyarlamak veya standart hale getirmek amacıyla kontrol ve enstrümantasyon teknolojilerinde (C&I teknolojileri) kullanılır. Cihazda, tehlikeli alanlarda kendinden güvenli cihazları çalıştırmak için kullanılan kendinden güvenli devreler bulunur. Cihaz, patlama tehlikesi olan bölgede bulunan solenoidlere, LED'lere ve sesli alarmlara güç sağlar. Cihazı yalnızca belirtilen ortam ve çalışma koşullarında kullanın. Cihazı yalnızca sabit olarak kullanın. Cihaz, IEC/EN 60079-11'e göre ilişkili bir aygıttır. Cihaz, Bölge 2 tehlikeli alanlarına yönelik bir elektrikli aygıttır. Cihaz, tehlikeli olmayan alanda kurulabilir.

5. Uygunsuz Kullanım

Cihazın kullanım amacına uygun olarak kullanılmaması halinde personelin ve tesisin korunması sağlanmaz. Ex i koruma türü olan devreler kendinden güvenli olmayan devrelerle çalıştırılıyorsa artık Ex i koruma türü olan devreler olarak kullanılamazlar.

6. Montaj ve Kurulum

Hasarlı veya kirli bir cihazı monte etmeyin. Cihaz, EN 60715'e göre 35 mm DIN montaj rayına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Cihazı, mekanik tehlikelere karşı korunacak şekilde monte edin. Örneğin, cihazı çevreleyen bir muhafazaya monte edin. Cihazda, IEC/EN 60529'a göre IP20 koruma derecesi mevcuttur. Cihaz, IEC/EN 60664-1'e uygun olarak yalnızca kirlilik derecesi 2'yi (veya daha iyi) sağlayan kontrollü bir ortamda kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Cihaz iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Daha yüksek kirlilik derecesinde kullanılırsa cihazın buna göre korunması gerekir. Cihazı toz tehlikesi olan alana monte etmeyin. Cihaz, IEC/EN 60664-1'e uygun olarak yalnızca aşırı voltaj II (veya daha iyi) ortamında kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Cihazı, güvenlik ekstra düşük voltaj (SELV) veya koruyucu ekstra düşük voltaj (PELV) gereksinimlerini karşılayan bir güç kaynağıyla besleyin. Bağlantıların bağlanması veya bağlantının kesilmesi işlemini yalnızca belirtilen ortam sıcaklığı aralığında gerçekleştirin.

Sıcaklık aralığı	-5°C ila maksimum izin verilen ortam sıcaklığı
------------------	--

IEC/EN 60079-14'e göre kurulum talimatlarına uyun.

Kablolar ve Bağlantı Hatları Gereksinimleri

Terminal başına yalnızca bir iletken kullanın. İzin verilen iletken çekirdek çapraz kesitine dikkat edin. Yalnızca bakır iletkenler kullanın. Bükümlü iletkenler kullanırken, iletken uçlarındaki tel uç yüksüklerini kıvrın. İletkenleri monte ederken izolasyon, terminale kadar ulaşmalıdır. Uygulamaya uygun nominal sıcaklığı olan iletkenler kullanın. Cihazı 60°C üzerinde bir ortam sıcaklığında kullanıyorsanız en az 80°C sıcaklık için derecelendirilmiş iletkenler kullanın. Terminal vidalarının sıkma torkuna dikkat edin.

İlişkili Aygıt Olarak Kullanım Gereksinimleri

Ex i koruma türü olan devreler kendinden güvenli olmayan devrelerle çalıştırılıyorsa artık Ex i koruma türü olan devreler olarak kullanılamazlar. Kendinden güvenli saha cihazlarını ilgili aygıtın kendinden güvenli devrelerine bağlarken (kendinden güvenli doğrulaması) patlamaya karşı koruma ile ilgili olarak saha cihazının ve ilgili aygıtın belirtilen tepe değerlerine dikkat edin. Ayrıca IEC/EN 60079-14 ve IEC/EN 60079-25'e de uyun. Kendinden güvenli olmayan tüm devreler ile kendinden güvenli devreler arasındaki ayırma mesafelerini IEC/EN 60079-14'e uygun olarak koruyun. İki bitişik kendinden güvenli devre arasındaki ayırma mesafelerinin IEC/EN 60079-14'e göre uygunluğuna dikkat edin.

Gc Ekipman Koruma Seviyesi Gereksinimleri

Cihaz yalnızca

- IEC/EN 60079-0'a göre çevreleyen muhafazalar gereksinimlerine uygun,
- IEC/EN 60529'a göre IP54 koruma derecesi ile sınıflandırılmış çevreleyen muhafazalarda kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Çevreleyen muhafazanın yalnızca bir aletle açılabilir olduğundan emin olun. Enerji verilmiş kendinden güvenli olmayan devrelerin bağlanmasına veya bağlantısının kesilmesine yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosferin mevcut olmadığında izin verilir.

Bölüm 2 Gereksinimleri

Cihaz yalnızca

- UL/CSA 60079-0'a göre çevreleyen muhafazalar gereksinimlerine uygun,
- IEC/EN 60529'a göre IP54 koruma derecesi ile sınıflandırılmış çevreleyen muhafazalarda kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Çevreleyen muhafazanın yalnızca bir aletle açılabilir olduğundan emin olun. Enerji verilmiş kendinden güvenli olmayan devrelerin bağlanmasına veya bağlantısının kesilmesine yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosferin mevcut olmadığında izin verilir.

7. Çalıştırma, Bakım, Tamir

Hasarlı veya kirli bir cihaz kullanmayın. Cihazı tamir etmeyin, değiştirmeyin veya kurcalamayın. Bir arıza varsa cihazı her zaman orijinal bir cihazla değiştirin.

Gc Ekipman Koruma Seviyesi Gereksinimleri

Enerji verilmiş kendinden güvenli olmayan devrelerin bağlanmasına veya bağlantısının kesilmesine yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosferin mevcut olmadığında izin verilir. Enerji verilen modülü yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosferin mevcut olmadığı durumlarda takın ve çekin. Çalıştırma elemanlarını yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosfer olmadığı durumlarda kullanın.

Bölüm 2 Gereksinimleri

Enerji verilmiş kendinden güvenli olmayan devrelerin bağlanması veya bağlantısının kesilmesine yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosferin mevcut olmadığında izin verilir.

Enerji verilen modülü yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosferin mevcut olmadığı durumlarda takın ve çekin.

Çalıştırma elemanlarını yalnızca patlama olasılığı bulunan atmosfer olmadığı durumlarda kullanın.

8. Teslimat, Taşıma, İmha Etme

Ambalajda ve içindekilerde hasar olup olmadığını kontrol edin.

Her öğeyi alıp almadığınızı ve alınan öğelerin sipariş ettiğiniz öğeler olup olmadığını kontrol edin.

Cihazı her zaman orijinal ambalajında depolayın ve taşıyın.

Cihazı temiz ve kuru bir ortamda depolayın. İzin verilen ortam koşulları dikkate alınmalıdır, veri sayfasına bakın.

Cihaz, dahili bileşenler, ambalaj ve içinde yer alan tüm aküler, ilgili ülkenin geçerli yasalarına ve yönergelerine uygun olarak imha edilmelidir.