

Kullanım Kılavuzu

1. İşaretleme

Kontrol Panelleri/Kontrol İstasyonları, Bakır içermeyen alüminyum EJB*
Kontrol Panelleri/Kontrol İstasyonları, Paslanmaz çelik EJBX*
ATEX sertifikası: INERIS 14 ATEX 0022X ATEX işareti: Ⓔ II 2 GD Ex db IIB+H ₂ T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T85 °C T5/T100 °C T4/T135 °C T3/T200 °C konfigürasyona, ortam sıcaklığına ve dahili güç kaybına bağlıdır
IECEX sertifikası: IECEX INE 14.0029X CCC sertifikası: 2020322303002546 UL onayı: Kontrol Panelleri E5003368 için cETLus onaylı: Class I, Division 1, Groups B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G Type 4, 4X, 7, 9
Kontrol Panelleri/Kontrol İstasyonları, Bakır içermeyen alüminyum EJBL*
ATEX sertifikası: INERIS 14 ATEX 0022X ATEX işareti: Ⓔ II 2 GD Ex db IIB+H ₂ T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T85 °C T5/T100 °C T4/T135 °C T3/T200 °C konfigürasyona, ortam sıcaklığına ve dahili güç kaybına bağlıdır
IECEX sertifikası: IECEX INE 14.0029X

* işaretli tür kodu harfleri, cihaz modelleri için yer tutuculardır.

Pepperl+Fuchs Group Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Almanya İnternet: www.pepperl-fuchs.com

2. Hedef Kitle, Personel

Planlama, montaj, devreye alma, çalıştırma, bakım ve demonte etme işlemlerinin sorumluluğu tesis operatörüne aittir. Cihazın montajı, kurulumu, devreye alınması, işletimi, bakımı ve demontajı işlemleri için personel uygun eğitimi almış ve kalifiye olmalıdır. Eğitimli ve kalifiye personel, kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

3. Diğer Belgelere Referans

Kullanım amacı ve faaliyet yeri ile ilgili yürürlükteki direktiflere, standartlara ve ulusal yasalara uyun. Varsa ilgili veri sayfaları, kılavuzlar, uygunluk beyanları, AB tip inceleme sertifikaları, sertifikalar ve kontrol çizimleri (bkz. veri sayfası) bu belgenin bütünüyle bir parçasını oluşturur. Bu bilgileri www.pepperl-fuchs.com adresinde bulabilirsiniz. Bu belgelere erişmek için ürün adını ve ürünün tür kodu veya öge numarası gibi bilgileri web sitesindeki arama alanına girin. Yapım yılı gibi belirli cihaz bilgileri için cihazdaki QR kodunu tarayın. Alternatif olarak, seri numarasını www.pepperl-fuchs.com/device-information adresindeki seri numarası arama alanına girin.

4. Kullanım Amacı

Cihaz yalnızca uygun ve amaçlanan kullanım için onaylanmıştır. Bu talimatların göz ardı edilmesi herhangi bir garantiyi geçersiz kılar ve üreticiyi herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmekten muaf tutar. EJB*/EJBL* serisinin muhafazaları bakır içermeyen alüminyumdan yapılmıştır. EJBX* serisinin muhafazaları paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cihaz iç mekanda kullanılabilir. Cihaz dış mekanda kullanılabilir. Cihaz Bölge 1'de kullanılabilir. Cihaz Bölge 21'de kullanılabilir. Cihaz Bölge 2'de kullanılabilir. Cihaz Bölge 22'de kullanılabilir. Cihaz duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Cihaz, çelik çerçeveye monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Montaj için uygun sabitleme malzemesi kullanın. Muhafazayı belirtilen sabitleme noktalarına monte edin.

5. Uygunsuz Kullanım

Cihazı tavana monte etmeyin. Cihazın kullanım amacına uygun olarak kullanılmaması halinde personelin ve tesisin korunması sağlanmaz.

6. Montaj ve Kurulum

Ex bileşenleri tek başına kullanıma yönelik değildir. Cihazlardaki veya sistemlerdeki Ex bileşenlerini montajı ve kullanımı ayrı olarak sertifikalandırılmıştır. Ex bileşenlerinde, sertifika numarasının sonunda U işareti vardır. İlgili bileşenlerin kullanım kılavuzlarına uyun. IEC/EN 60079-14'e göre kurulum talimatlarına uyun. Kullanım amacı ve faaliyet yeri ile ilgili yürürlükteki direktiflere, standartlara ve ulusal yasalara uyun. Bu tür düzenlemelere örnek olarak elektrik, topraklama ve kurulumun yanı sıra hijyen ve güvenlik ile ilgili düzenlemeler verilebilir. Cihazı veya kabini, aşındırıcı maddelere maruz kalabilecek alanlara kurmayı planlıyorsanız belirtilen yüzey malzemelerinin bu maddelerle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse daha fazla bilgi için Pepperl+Fuchs ile iletişime geçin. Cihazın IEC/EN 60079-0'a göre en az IP66 koruma derecesini sağladığından ve koruduğundan emin olun. Aşırı toz birikmeleriyle ilgili olarak IEC/EN 60079-31'e uygun gereksinimleri dikkate alın. Sıcaklık sınıfına uymasını sağlamak için muhafazanın etrafında yeterince boş alan olduğundan emin olun. Muhafaza kapağı ağırdır. Yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek üzere montaj prosedürüne yönelik uygun önlemleri alın. Muhafaza ağırdır. Muhafazayı taşımanız veya kaldırmamız gerekirse boyutuna ve ağırlığına uygun ekipmanlar kullanın. Kontrol panelini açarken muhafaza ve muhafaza kapağı arasındaki alev yolu yüzeylerine zarar vermeyin. Bir alev yolu yüzeyi zarar görürse muhafazayı ve muhafaza kapağını değiştirin. Kontrol paneline orijinal malzeme listesinde bulunmayan ek bileşenleri eklemeyin. Muhafaza kapağını muhafazaya sabitlemeden önce alev yolu yüzeylerini ince bir katman uygun koruyucu gresle koruyun. Kapak takıldıktan sonra tüm sabitleyicilerin iyice sıkıldığından emin olun. Teslim edilen kontrol panelinin kablo tesisatı tamamen yapılmıştır. Bu kontrol panelini değiştirmeyin veya kurcalamayın. Kontrol panelini bağlarken kablo şemasına dikkat edin. Muhafazanın etrafında harici ısı kaynaklarının olmadığından emin olun. Güvenlikle ilgili işaretler, birlikte verilen isim levhasında bulunur. İsim levhasının mevcut ve okunaklı olduğundan emin olun. Ortam koşullarını dikkate alın. İsim levhasının yanına ek uyarı işaretleri eklenebilir. Muhafazanın hasar görmediğinden, bozulmadığından veya aşınmadığından emin olun. Tüm contaların temiz, hasar görmemiş olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun. Muhafazanın/muhafaza kapağının tüm vidalarını uygun torkla sıkın. Kullanılmayan muhafaza deliklerini uygun durdurma tapalarıyla kapatın. Yalnızca uygulama için uygun şekilde sertifikalandırılmış durdurma tapalarını kullanın. Muhafazayı betona monte ediyorsanız genişletme ankrajları kullanın. Muhafazayı çelik bir çerçeveye monte ediyorsanız titreşime dayanıklı montaj malzemesi kullanın. Harici bağlantılar varsa bağlantıların, iyi durumda ve hasar görmemiş veya aşınmamış olduğundan emin olun. Muhafazada yoğunlaşmayı önlemek için uygun sertifikalı havalandırma kanalları kullanın. Güç yayılımını en aza indirmek için maksimum iletken uzunluklarına uyun. Cihazda radyo frekansı kaynakları varsa cihazın kullanımı, yerel kısıtlamalara tabidir. Devreye almadan önce yerel kısıtlamaların bu cihazın kullanımına izin verdiğinden emin olun.

EJB*/EJBX*:

Ürün sertifikası, IEC/EN 60079-14 içinde belirtilen mesafelerden daha küçük mesafelere izin verir:

- IIA gaz grubu: = 10 mm
- IIB gaz grubu: = 10 mm
- IIB+H₂ gaz grubu: = 10 mm

EJBL*:

- IIA gaz grubu: = 40 mm
- IIB gaz grubu: = 40 mm
- IIB+H₂ gaz grubu: = 40 mm

6.1. Kablo Rakorları Gereksinimleri

Yalnızca uygulama için uygun şekilde sertifikalandırılmış kablo rakorlarını kullanın.

Yalnızca uygulamaya uygun sıcaklık aralığı olan kablo rakorlarını kullanın.

Kablo rakorları için yalnızca uygun büyüklükte gelen kablo çaplarını kullanın.

IECEX sertifikası bulunan kontrol panelleri için yalnızca metrik dişli veya NPT dişli kablo rakorları kullanın.

Belirtilen uygulamaya uygun contaları kullanın.

Koruma derecesinin kablo rakorlarıyla ihlal edilmediğinden emin olun.

Kabloları ve kablo rakorlarını mekanik tehlikelere maruz kalmayacak şekilde takın.

Kablolar ve bağlantı hatlarda mekanik gerilim olmamalıdır. Muhafazanın dışına takılması gereken uygun gerilim azaltma kullanın.

Tüm kablo rakorlarının iyi durumda olduğundan ve güvenli şekilde sıkıldığından emin olun.

Kullanılmayan kablo rakorlarını uygun sızdırmazlık tapalarıyla kapatın.

Sızdırmazlık tapalarının özel ortam koşullarına dikkat edin.

Tüm kablo rakorlarını uygun torkla sıkın.

Topraklanmış metal kablo rakorları.

7. Çalıştırma, Bakım, Tamir

Çalıştırma sırasında IEC/EN 60079-14'e göre olan gereksinimlere uyun.

Bakım ve muayene için IEC/EN 60079-17'ye uyun.

Tamir ve revizyon için IEC/EN 60079-19'a göre gereksinimlere uyun.

Kurulum veya bakımdan önce cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir. Güç kaynağı yalnızca çalıştırma için gerekli tüm devreler tamamen monte edilip bağlandıktan sonra etkinleştirilebilir.

Kontrol paneli kısa devreden etkilendiyse aşağıdakileri kontrol edin.

Kontrol panelinin işlevselliğini kontrol edin.

Cihazdaki ve cihaz bileşenlerindeki aşınmayı belirli aralıklarla kontrol edin.

Kontroller arasındaki aralık, çalışma koşullarına ve meydana gelen yüklere bağlıdır.

Muhafaza hasarlıysa muhafazayı ve muhafaza kapağını değiştirin.

Muhafaza kapağı ağırdır. Muhafaza kapağını açmanız, çıkarmanız, yeniden takmanız veya kapatmanız gerekirse boyutuna ve ağırlığına uygun ekipmanlar kullanın.

Yalnızca keskin kenarları olmayan ekipmanlar kullanın.

Alev yolu yüzeyleri hasarlıysa muhafazayı ve muhafaza kapağını değiştirin.

Aktüatör alev yolu yüzeyleri hasarlıysa aktüatörü komple değiştirin.

Alev yolu yüzeylerini boyamayın veya verniklemeyin.

Alev yolu yüzeylerindeki koruyucu gres eskirse koruyu gresi çıkarın ve uygun yeni gresle yağlayın.

Muhafaza kapağını kapatırken yalnızca belirli minimum akma gerilimi olan vidaları kullanın.

Cihazın kurulumu, çalıştırılması veya bakımı sırasında elektrostatik boşalmalara neden olabilecek elektrostatik yüklerden kaçının.

Cihaz tehlikeli bölgedeyken temizlenmesi gerekirse elektrostatik yüklenmeyi önlemek için temiz nemli bir bez kullanın.

Cihazı değiştirmeyin veya kurcalamayın.

Tüm bağlantı elemanlarının mevcut olduğundan emin olun.

Harici topraklama bağlantılarının mevcut, çalışır durumda, hasar görmemiş veya aşınmamış olduğundan emin olun.

Bir arıza varsa cihaz, Pepperl+Fuchs tarafından tamir edilmelidir.

Alternatif olarak cihaz, IEC/EN 60079-19'a uygun olarak kalifiye bir elektrikçi tarafından tamir edilebilir.

8. Teslimat, Taşıma, İmha Etme

Cihazı temiz ve kuru bir ortamda depolayın. İzin verilen ortam koşulları dikkate alınmalıdır, veri sayfasına bakın.

Ambalajda ve içindekilerde hasar olup olmadığını kontrol edin.

Her öğeyi alıp almadığınızı ve alınan öğelerin sipariş ettiğiniz öğeler olup olmadığını kontrol edin.

Cihaz, dahili bileşenler, ambalaj ve içinde yer alan tüm aküler, ilgili ülkenin geçerli yasalarına ve yönergelerine uygun olarak imha edilmelidir.