

Manual

1. Märkning

Kapslingar, glasfiberförstärkt polyester (GRP) GR*-U*
ATEX-certifikat: CML 17 ATEX 3084U ATEX-märkning: Ⓢ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IECEx-certifikat: IECEx CML 17.0039U UL-godkännande: cULus E499269 godkänd för: Class I and II, Division 2 Class I, Zone 2, Class II, Zone 22

*-märkta bokstäver i typnyckeln är platshållare för olika versioner av enheten.

Pepperl+Fuchs -koncernen Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Tyskland
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Målgrupp, personal

Driftspersonalen ansvarar för planering, montering, idrifttagning, användning, underhåll och demontering.
Endast utbildad och kvalificerad personal får montera, installera, idriftta, köra, underhålla och demontera enheten. Den utbildade och kvalificerade personalen måste ha läst och förstått manualen.

3. Hänvisning till ytterligare dokumentation

Följ direktiv, standarder och nationella lagar som är tillämpliga för avsedd användning och för driftplatsen.
Aktuella datablad, manualer, deklarationer om överensstämmelse, EU-typintyg, certifikat och kontrollritningar, i förekommande fall, (se databladet) ingår i det här dokumentet. Den här informationen finns på www.pepperl-fuchs.com.
För att komma åt detta dokument, ange produktens namn, dvs. typnyckeln eller artikelnumret i sökfältet på webbplatsen.
Om du vill ha specifik information om den här enheten, till exempel om tillverkningsår, skannar du QR-koden på enheten. Alternativt kan du ange serienumret i serienummersökningen på www.pepperl-fuchs.com/device-information.

4. Avsedd användning

Enheten är godkänd endast för korrekt och avsedd användning. Om dessa instruktioner ignoreras upphör garantin att gälla och tillverkaren befrias från allt ansvar.
Kapslingarna i GR*-serien är tillverkade av glasfiberförstärkt polyester (GRP).
Enheten kan användas inomhus.
Enheten kan användas utomhus.
Enheten kan användas inom zon 1.
Enheten kan användas inom zon 21.
Enheten kan användas inom zon 2.
Enheten kan användas inom zon 22.
Enheten är avsedd för väggmontering.
Enheten är avsedd för montering på en stålkonstruktion.
Använd lämpligt fästmaterial vid montering.
Montera kapslingen vid de fästpunkter som anges.

5. Felaktig användning

Montera inte enheten i taket.
Personalens och anläggningens säkerhet kan inte garanteras om enheten används på annat sätt än enligt avsedd användning.

6. Montering och installation

Ex-komponenter är inte avsedda att användas enskilda. Montering och användning av Ex-komponenter i enheter eller system måste certifieras separat. Ex-komponenter har U-märkning i slutet av certifikatnumret.
Följ manualerna för tillhörande komponenter.
Följ installationsanvisningarna enligt IEC/EN 60079-14.
Följ direktiv, standarder och nationella lagar som är tillämpliga för avsedd användning och för driftplatsen.
Exempel på sådana bestämmelser är bestämmelser gällande elektricitet, jordning, installation samt sanitet och säkerhet.
Om du avser att installera enheten eller kapslingen i områden som kan exponeras för aggressiva substanser måste du se till att uppgivna ytmaterial är kompatibla med dessa substanser. Kontakta Pepperl+Fuchs för mer information vid behov.

Se till att enheten har och upprätthåller skyddsklass lägst IP66 enligt IEC/EN 60079-0.
Följ kraven i IEC/EN 60079-31 gällande stora dammavlagringar.
Kontrollera att det inte finns några externa värmekällor runt kapslingen.
Säkerhetsrelevanta märkningar finns på den medföljande märkskylten. Se till att märkskylten finns på plats och är läsbar. Ta hänsyn till omgivningsförhållandena.
Ytterligare varningsmärkningar kan förekomma bredvid märkskylten.
Kapslingen får inte vara skadad, deformationerad eller korroderad.
Alla tätningar måste vara rena, oskadade och korrekt inpassade.
Dra åt kapslingens/kapslingslockets alla skruvar till lämpligt åtdragningsmoment.
Förslut alla oanvända kapslingshål med lämpliga stoppluggar.
Använd endast stoppluggar med lämplig certifiering för tillämpningen.
Om kapslingen monteras på betong ska expansionsankare användas. När kapslingen monteras på stålkonstruktioner ska vibrationståligt monteringsmaterial användas.
Se till att kapslingen monteras på ett plant underlag. På så sätt undviker du deformation av kapslingen och säkerställer att kåpans tätning fungerar säkert.
Om externa anslutningar förekommer ser du till att de är i gott skick och varken är skadade eller korroderade.
För att förhindra att det bildas kondens i kapslingen ska lämpliga certifierade avluftsdräneringar användas.

6.1. Krav på kabelförskruvningar

De kabelförskruvningar som används måste vara lämpligt certifierade för tillämpningen.
Använd endast kabelförskruvningar som är lämpliga för tillämpningens temperaturområde.
Använd endast korrekt kabeldiameter för kabelförskruvningarnas ingående kablar.
Använd tätningar som är lämpliga för den angivna tillämpningen.
Skyddsklassen får inte bli lägre på grund av kabelförskruvningarna.
Installera kablar och kabelförskruvningar så att de inte utsätts för mekanisk fara.
Kablarna och anslutningsledningarna får inte utsättas för mekanisk påfrestning. Använd lämplig dragavlastning, som måste monteras utanför kapslingen.
Se till att alla kabelförskruvningar är i gott skick och att de är korrekt åtdragna.
Förslut alla oanvända kabelförskruvningar med lämpliga tätningspluggar.
Observera tätningspluggarnas specifika omgivningsförhållanden.
Dra åt alla kabelförskruvningar till lämpligt åtdragningsmoment.
Jorda kabelförskruvningar av metall.

7. Användning, underhåll, reparation

Följ kraven i IEC/EN 60079-14 under drift.
Följ IEC/EN 60079-17 vid underhåll och inspektion.
Följ kraven i IEC/EN 60079-19 vid reparation och översyn.
Kontrollera slitaget på enheten och enhetskomponenter enligt angivna intervall. Intervallet mellan kontrollerna beror på driftförhållandena och belastningen.
Installera en jordanslutning mellan kapslingens kropp och kapslingens kåpa.
Se till att jordanslutningen är lämplig för de installerade komponenterna.
Undvik elektrostatiska laddningar som kan orsaka elektrostatiska urladdningar vid installation, drift eller underhåll av enheten.
Om enheten behöver rengöras när den är placerad inom ett riskområde får man rengöra den endast med en ren, fuktig trasa så att man undviker elektrostatisk laddning.
Se till att alla fästelement finns på plats.
Se till att det finns yttre jordanslutningar, att de är i gott skick och varken är skadade eller korroderade.
Kontrollera före montering att tätningen och tätningsytan är rena och i gott skick för att överensstämma med skyddsklassen.
Om något är fel ska enheten repareras av Pepperl+Fuchs.
Alternativt får enheten repareras av en kvalificerad elektriker i enlighet med IEC/EN 60079-19.

8. Leverans, transport, avfallshantering

Förvara enheten i en ren och torr miljö. Ta hänsyn till tillåtna omgivningsförhållanden, se databladet.
Kontrollera att förpackningen och innehållet är utan skador.
Kontrollera att alla delar följer med i leveransen och att du har fått de delar som du har beställt.
Enheten, de inbyggda komponenterna, förpackningen och eventuella batterier ska kasseras i enlighet med de lagar och riktlinjer som är tillämpliga i det aktuella landet.